

2026년 달비게 작업 사망사고 사례

재해사례

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 5월 6일 11:00

중대재해
사이렌

업 종

건설업

재해 유형

떨어짐

'26년 5월 5일(화) 08:03경 경남 창원시 소재 아파트에서 달비게에 탑승하여 외벽 보수 작업 중 떨어짐



예방
대책

- 달비게 작업 시 작업대와 구명줄을 서로 다른 지점에 돌리지 않도록 결속하고 각각 2지점 이상 결속합니다.
- 달비게 작업 시 안전대를 지급하고 구명줄에 안전대를 항상 체결하여 작업하여야 합니다.

OPEN

고용노동부

2026.5.5. 달비게(아파트) 추락 사망

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 8월 27일 17:00

중대재해
사이렌

업 종

건설업

재해 유형

떨어짐

'26년 8월 26일(수) 11:55경 경기 수원시 소재 아파트 외벽에서 달비게에 탑승하여 외벽 방수작업 중 작업용 로프가 파단되어 떨어져 사망



예방
대책

- 달비게 작업 시 안전대를 지급하고 작업용 로프와 별도로 구명줄을 설치하고 구명줄에 안전대를 체결한 후 작업합니다.
- 달비게의 작업용 로프와 구명줄이 모서리 등에 마찰로 인해 파단되지 않게 모서리면에 보호덮개를 설치합니다.

OPEN

고용노동부

2026.8.26. 달비게(아파트) 추락 사망

재해사례

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 8월 27일 17:00

중대재해
사이렌

업 종

건설업

재해 유형

떨어짐

'26년 8월 26일(수) 14:15경 서울 서대문구 소재 대학교 건물에서 달비게에 탑승하여 외벽 방수작업 중 작업대가 작업용 로프로부터 미끄러져 내려가면서 떨어져 사망



예방
대책

- 달비게 작업 시 작업용 로프와 별도로 구명줄을 설치하고 구명줄에 안전대를 체결한 후 작업합니다.
- 달비게 작업 전 작업용 로프 및 구명줄, 작업대와 사물 등을 점검하고 결함이나 있는 설비는 제거 또는 폐기합니다.

OPEN

고용노동부

2026.8.26. 달비게(대학교) 추락 사망

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 9월 14일 17:00

중대재해
사이렌

업 종

건설업

재해 유형

떨어짐

'26년 9월 11일(금) 10:59경 서울 마포구 소재 빌딩에서 달비게를 탑승하여 에어컨 배관 코킹작업 후 하강하던 중 로프가 파단되며 떨어져 사망



예방
대책

- 달비게 작업 시 안전대를 지급하고 작업용 로프와 별도로 구명줄을 설치하고 구명줄에 안전대를 체결한 후 작업합니다.
- 달비게 작업 전 작업용 로프 및 구명줄, 작업대와 사물 등을 점검하고 결함 또는 노후화된 설비는 제거, 교체 사용합니다.

OPEN

고용노동부

2026.9.11. 달비게(빌딩) 추락 사망